

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Рязанская область,
Рыбновский район, д.Перекаль

«11» мая 2021 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)
15 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 217-03

По адресу: Рязанская область, Рыбновский район, д.Перекаль
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области Акимовой Ирины Александровны от 06.04.2021г № 406 _____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))


была проведена плановая выездная проверка, в том числе с использованием средств
дистанционного взаимодействия (аудио- или видеосвязи)
в отношении МБОУ «Перекальская основная школа»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 12 апреля по 11 мая 2021г. (12.04.2021г. с 11.00 до 15.00; 23.04.2021 с 11.00 до 14.00;
11.05.2021 с 14.00 до 16.00).

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней (9 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области _____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение
направлено на электронный адрес предприятия perecaloo@mail.ru получила и ознакомлена
директор школы Сидорова Ю.В.  07.04.2021

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____ не требуется _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Королева Валентина Владимировна,
ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области Кий Елена Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Перекальская основная школа»
Сидорова Юлия Васильевна -

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (МБОУ) «Перекальская основная школа» осуществляет деятельность по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, д.Перекаль. Количество обучающихся 114 человек.

Учреждением представлены копии запрашиваемых документов.

В ходе проведения плановой выездной проверки, в том числе с использованием средств дистанционного взаимодействия (аудио- или видеосвязи) выявлены следующие нарушения: -
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

При проведении плановой выездной проверки, в том числе с использованием средств дистанционного взаимодействия (аудио- или видеосвязи) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (МБОУ) «Перекальская основная школа» по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, д.Перекаль (юр.адрес: Рязанская область, Рыбновский район, д.Перекаль, ИНН 6213006167, ОГРН 1026200700877, КПП 621301001) 23.04.2021г. в 12 час. 00 мин. были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:

помещение, предназначенное под класс-мастерскую, требует проведения косметического ремонта (потолок, стены в подтеках, деревянные полы старые, покрашены толстым слоем краски, которая местами отслоилась, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции) Вышеперечисленное противоречит требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Согласно требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

Согласно требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

Согласно ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеспечивается посредством проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил, как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" «соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

Ответственным лицом за выявленное нарушение согласно должностной инструкции является директор МБОУ «Перекальская основная школа» Сидорова Юлия Васильевна.

Учитывая вышеизложенное, в деянии Сидоровой Юлии Васильевны усматривается событие административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 11.05.2021г. № 888-03, протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», протоколы об административном правонарушении

Подписи лиц, проводивших проверку:

Королева В.В.
Кий Е.О.

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получили 11 мая 2021г. директор МБОУ «Перекальская основная школа». Сидорова Юлия Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» мая 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, проводившего проверку)

Управление образования и молодежной политики
Администрации Рыбновского муниципального района
Рязанской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПЕРЕКАЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

391134, д. Перекаль Тел.89105031893 .E-mail:perecaloosh@mail.ru
ОКПО 24278602, ОГРН 1026200700877, ИНН/КПП 6213006167/621301001

Исх 51. 30.08.2021г.

Руководителю Управления
Роспотребнадзора
по Рязанской области
Сараевой Л.А.

Отчет

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Перекальская основная школа»
об исполнении предписания об устранении нарушения

В результате мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с Распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Акимовой И. А. от 06.04.2031г. № 406 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перекальская основная школа» были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

В ходе исполнения предписания в помещении, предназначенном под класс-мастерскую, проведен косметический ремонт. Потолок и стены оштукатурены и окрашены, на пол постелен линолеум, что обеспечивает возможность проведения влажной уборки и дезинфекции



Директор школы

Ю.В. Сидорова /Сидорова Ю.В.)